

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schlammfang als Bestandteil der Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858 und DIN 1999-100/-101, entsprechend nachfolgender Bauform:

- ausgezeichnet mit **RAL-GZ 693 Abscheideranlagen**
- mit CE-Kennzeichnung
- mit Zugänglichkeit von Zu- und Ablaufbereich für Kontrollen und Wartungen
- in güteüberwachter, monolithischer Fertigbauweise aus Stahlbeton C 35/45 nach DIN 4281 und DIN 1045, auf Rissicherheit bewehrt, mit geprüfter Typenstatik; Schachtaufbauten gem. DIN 4034-1 einschließlich Gleitringdichtung, Schachtunterteil Wanddicke = 15 cm. Erforderliche Schachtringe sind im lichten Maß des Behälterdurchmessers aufzusetzen, wenn ein Höhenausgleich über das max. Maß der Auflageringe (AR-V) erforderlich ist.
- mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung (Prüfzeugnis gemäß DIBt-Anforderungen); alternativ mit PE-HD-Innenauskleidung (rückseitige Verankerungselemente)
- gelenkige Rohranschlüsse durch werkseitig eingebaute, beständige Dichtelemente (NBR) für Kunststoffrohre
- mit zulaufseitiger Prallplatte aus **Edelstahl Rostfrei®**, Werkstoff 1.4301

Text-/Maßergänzungen des Ausschreibenden:

Schlammfangvolumen		_____	Liter
Zu-/Ablaufnennweite	DN	_____	mm
Zulaftiefe OK Gelände bis Rohrsohle	ZT	_____	mm
PE-HD-Innenauskleidung		mit / ohne	
Lastübertragungsringe (anstelle bauseitiger Frischmörtelschicht)		mit / ohne	
Schachtaufbau		Konus / Abdeckplatte	
Wartungsöffnungen		eine (Schachtaufbau Konus) zwei (Schachtaufbau Abdeckpl.)	
Schachtabdeckung nach DIN EN 124 mit Aufschrift „Abscheider“, Klasse		B 125 / D 400	
Rohrsystem		KG / PE-HD / PP	

Typ: 3A-S

Hersteller:

3A Wassertechnik GmbH & Co. KG

Werner-Haas-Straße 2, 86153 Augsburg

Tel. 0821 568 86-0, Fax: 0821 568 86-99

technik@3a-wassertechnik.de

Ausschreibungstexte können unter 3a-wassertechnik.de heruntergeladen werden.





AUSSCHREIBUNGSTEXT

Schlammfang als Bestandteil der Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten nach DIN EN 858 und DIN 1999-100/-101 und Speicherbecken als Teil der Wasserführungskonzeption von Brauchwasser-Recyclinganlagen, als Kompaktanlage, entsprechend nachfolgender Bauform:

- ausgezeichnet mit **RAL-GZ 693 Abscheideranlagen**
- mit CE-Kennzeichnung
- mit Zugänglichkeit von Zu- und Ablaufbereich für Kontrollen und Wartungen
- in güteüberwachter, monolithischer Fertigbauweise aus Stahlbeton C 35/45 nach DIN 4281 und DIN 1045, auf Rissicherheit bewehrt, mit geprüfter Typenstatik; Schachtaufbauten gem. DIN 4034-1 einschließlich Gleitringdichtung, Schachtunterteil Wanddicke = 15 cm. Erforderliche Schachtringe sind im lichten Maß des Behälterdurchmessers aufzusetzen, wenn ein Höhenausgleich über das max. Maß der Auflagerringe (AR-V) erforderlich ist.
- mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung (Prüfzeugnis gemäß DIBt-Anforderungen); alternativ mit PE-HD-Innenauskleidung (rückseitige Verankerungselemente)
- gelenkige Rohranschlüsse durch werkseitig eingebaute, beständige Dichtelemente (NBR) für Kunststoffrohre
- mit zusätzlichem Anschluss KG DN 150 als Leerrohr für Elektro- und Entnahmeleitung
- mit zulaufseitiger Prallplatte aus **Edelstahl Rostfrei®**, Werkstoff 1.4301

Text-/Maßergänzungen des Ausschreibenden:

Nenngröße	NS	_____	
Zulauftiefe OK Gelände bis Rohrsohle	ZT	_____	mm
PE-HD-Innenauskleidung		mit / ohne	
Lastübertragungsringe (anstelle bauseitiger Frischmörtelschicht)		mit / ohne	
Schachtaufbau		Konus / Abdeckplatte	
Wartungsöffnungen		eine (Schachtaufbau Konus)	
		zwei (Schachtaufbau Abdeckpl.)	
Schachtabdeckung nach DIN EN 124 mit Aufschrift „Abscheider“, Klasse		B 125 oder D 400	
Rohrsystem		KG / PE-HD / PP	

Typ: 3A-S+SP

Hersteller:

3A Wassertechnik GmbH & Co. KG

Werner-Haas-Straße 2, 86153 Augsburg

Tel. 0821 568 86-0, Fax: 0821 568 86-99

technik@3a-wassertechnik.de

Ausschreibungstexte können unter 3a-wassertechnik.de heruntergeladen werden.





AUSSCHREIBUNGSTEXT

Abscheider Klasse II (Schwerkraftabscheider) nach DIN EN 858 und DIN 1999-100/-101, entsprechend nachfolgender Bauform:

- mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin incl. **Eignung für Leichtflüssigkeiten mit Biodieselanteilen bis 100%**: Z-54.2-392; CE-Kennzeichnung
- ausgezeichnet mit **RAL-GZ 693 Abscheideranlagen**
- in güteüberwachter, monolithischer Fertigbauweise aus Stahlbeton C 35/45 nach DIN 4281 und DIN 1045, auf Rissicherheit bewehrt, mit geprüfter Typenstatik; Schachtaufbauten gem. DIN 4034-1 einschließlich Gleitringdichtung, Schachtunterteil Wanddicke = 15 cm. Erforderliche Schachtringe sind im lichten Maß des Behälterdurchmessers aufzusetzen, wenn ein Höhenausgleich über das max. Maß der Auflageringe (AR-V) erforderlich ist.
- mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung (Prüfzeugnis gemäß DIBt-Anforderungen); alternativ mit PE-HD-Innenauskleidung (rückseitige Verankerungselemente)
- gelenkige Rohranschlüsse durch werkseitig eingebaute, beständige Dichtelemente (NBR) für Kunststoffrohre
- mit konstruktiv optimiertem Strömungsverteiler
- Führungskorb der selbsttätigen Verschlusseinrichtung mit Abdeckung zum Schutz des Schwimmers
- Funktionseinbauteile aus **Edelstahl Rostfrei®**, Werkstoff 1.4301
- Zugänglichkeit zu allen Bereichen und Einbauteilen
- Typprüfung mit Prüfzeugnis durch die anerkannte, unabhängige Prüfstelle TÜV Rheinland LGA Products GmbH nach den Prüfgrundsätzen der DIN EN 858-1

Text-/Maßergänzungen des Ausschreibenden:

Nenngröße	NS	_____	
Schlammfangvolumen		_____	Liter
Zulauftiefe OK Gelände bis Rohrsohle	ZT	_____	mm
PE-HD-Innenauskleidung		mit / ohne	
Lastübertragungsringe (anstelle bauseitiger Frischmörtelschicht)		mit / ohne	
Schachtaufbau		Konus / Abdeckplatte	
Wartungsöffnungen		eine (Schachtaufbau Konus) zwei (Schachtaufbau Abdeckpl.)	
Schachtabdeckung nach DIN EN 124 mit Aufschrift „Abscheider“, Klasse		B 125 / D 400	
Rohrsystem		KG / PE-HD / PP	
Selbsttätige Verschlusseinrichtung tariert für eine Dichte der abzuscheidenden Leichtflüssigkeit		0,85 / 0,90 / 0,95	g/cm ³

Typ: 3A-gravis®

Hersteller:

3A Wassertechnik GmbH & Co. KG

Werner-Haas-Straße 2, 86153 Augsburg

Tel. 0821 568 86-0, Fax: 0821 568 86-99

technik@3a-wassertechnik.de

Ausschreibungstexte können unter 3a-wassertechnik.de heruntergeladen werden.



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Probenahmeschacht zur ordnungsgemäßen Entnahme der Abwasserproben und als Übergabe- und Inspektionsschacht für die Kanalisation, als Teil der Abscheideranlage für Leichtflüssigkeiten DIN EN 858 und DIN 1999-100, entsprechend nachfolgender Bauform:

- ausgezeichnet mit **RAL-GZ 693 Abscheideranlagen**
- mit CE-Kennzeichnung
- in güteüberwachter, monolithischer Fertigbauweise aus Stahlbeton C 35/45 nach DIN 4281 und DIN 1045, auf Rissicherheit bewehrt, mit geprüfter Typenstatik; Schachtaufbauten gem. DIN 4034-1 einschließlich Gleitringdichtung, Schachtunterteil Wanddicke = 15 cm. Erforderliche Schachtringe sind im lichten Maß des Behälterdurchmessers aufzusetzen, wenn ein Höhenausgleich über das max. Maß der Auflageringe (AR-V) erforderlich ist.
- **Behälterinnendurchmesser mind. 1,00 m**
- Schachtabdeckung nach den Baugrundsätzen der DIN EN 124, mit Lüftungsöffnungen; Schmutzfänger aus verzinktem Stahl
- gelenkige Rohranschlüsse durch werkseitig eingebaute, beständige Dichtelemente (NBR) für Kunststoffrohre
- mit eingebautem abgeschrägtem Rohrstützen aus **Edelstahl Rostfrei®**, Werkstoff 1.4301, Rinnenausbildung und Berme

Text-/Maßergänzungen des Ausschreibenden:

Zu-/Ablaufnenweite	DN	_____	mm
Zulauftiefe OK Gelände bis Rohrsohle	ZT	_____	mm
Lastübertragungsringe (anstelle bauseitiger Frischmörtelschicht)		mit / ohne	
Schachtaufbau		Konus / Abdeckplatte	
Schachtabdeckung nach DIN EN 124 mit Aufschrift „Abscheider“, Klasse		B 125 / D 400	
Rohrsystem		KG / PE-HD / PP	

Typ: 3A-P

Hersteller:

3A Wassertechnik GmbH & Co. KG

Werner-Haas-Straße 2, 86153 Augsburg

Tel. 0821 568 86-0, Fax: 0821 568 86-99

technik@3a-wassertechnik.de

Ausschreibungstexte können unter 3a-wassertechnik.de heruntergeladen werden.



AUSSCHREIBUNGSTEXT

Selbsttätige Warneinrichtung zur Überwachung der abgeschiedenen Leichtflüssigkeitsschichtdicke (max. Ölschicht) in Abscheideranlagen nach DIN EN 858 und DIN 1999-100 und zur Überwachung des Aufstaus bzw. der Überfüllung des Abscheiders, bestehend aus:

- Anzeige- und Steuergerät mit optisch und akustischer Signalanzeige, Sensorstromkreise in eigensicherer Ex-geschützter Ausführung mit Zulassung für Zone 0, EG Baumusterprüfbescheinigung Nr.: TÜV 05 ATEX 2806, im Kunststoffgehäuse Schutzart IP 54, ausgelegt für 230 V, 50 – 60 Hz, Notstromversorgung mit 12/24 V DC möglich; **Microcontroller-Technik mit Klartextdisplay**, Bedientastatur und Stör-/Systemmeldespeicher mit Erfassung von Datum und Uhrzeit
- kapazitivem Phasensensor (OAWA) **zur Überwachung der Leichtflüssigkeitsschichtdicke**
- Niveaufächter (NWBA) **zur Überwachung des Aufstaus**
- Ausführung mit Anschlussmöglichkeit bis zu 4 Sensoren (je Abscheider 1x OAWA und 1x NWBA)
- gelgefüllte Muffe und Kabelbriden zur einfachen Montage der Sensoren

Text-/Maßergänzungen des Ausschreibenden:

abgeschirmtes Zuleitungskabel,
Typ ÖLFLEX EB, 2 x 0,75 mm² (max. ca. 500 m) Länge: _____ m

Art und Anzahl der Sensoren:
Phasengrenzstandsensoren OAWA _____ St.

Niveaufächter NWBA _____ St.

Typ: 3A-leicon® / OA5

Hersteller:

3A Wassertechnik GmbH & Co. KG

Werner-Haas-Straße 2, 86153 Augsburg

Tel. 0821 568 86-0, Fax: 0821 568 86-99

technik@3a-wassertechnik.de

Ausschreibungstexte können unter 3a-wassertechnik.de heruntergeladen werden.